報告番号 00952389-2 (1 ／ 1)

水質検査結果報告書

The Knights

株式会社 テックコーポレーション 様

1. 検体種類 ＲＯ膜フィルター浸出液 １２０ＧＰＤ１５０３０４０００９２－２４ｈ
2. 検査目的 給水装置の構造及び材質の基準（末端）
3. 採取場所 日本橋展示場
4. 採取月日 平成 27 年 5 月 2 日 12 時 0 分
5. 収集区分 持込
6. 特記事項
   ※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日 平成 27 年 5 月 2 日 ～ 平成 27 年 5 月 12 日

8. 水質結果

測定項目	測定値	単位	基準値
アミン類	0.01 未満	ｍｇ／ｌ	0.01 以下であること。
	－以下余白－		

9. 判定 上記の検査結果は、水道施設の技術的基準に適合する。
10. 検査方法 平成 9 年厚生省令第 14 号

平成 27 年 5 月 2 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

平成 27 年 5 月 12 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市23水第31-1621号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 〒336-0015
TEL. 048-887-2590(代表) FAX. 048-886-2817
水質検査実施者 関口 和弘

「再生紙を使用しています」

報告番号 00952389-3 （1 ／ 1）

水質検査結果報告書

The Knights

株式会社　テックコーポレーション　様

1. 検体種類　ＲＯ膜フィルター浸出液　１２０ＧＰＤ１５０２２５０００３８－１ｈｃ
2. 検査目的　給水装置の構造及び材質の基準（末端）
3. 採取場所　日本橋展示場
4. 採取月日　平成　27 年　5 月　2 日　　12 時　0 分
5. 収集区分　持込
6. 特記事項
   ※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日　平成　27 年　5 月　2 日　～　平成　27 年　5 月 12 日

8. 水質結果

測定項目	測定値	単位	基準値
アミン類	0.01 未満	ｍｇ／ｌ	0.01 以下であること。
	－以下余白－		

9. 判定　　上記の検査結果は、水道施設の技術的基準に適合する。
10. 検査方法　平成 9 年厚生省令第 14 号

平成　27 年　5 月　2 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

平成　27 年　5 月　12 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市23水第31-1621号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2　〒336-0015
TEL. 048-887-2590(代表)　FAX. 048-886-2817
水質検査実施者　関口　和弘

「再生紙を使用しています」

報告番号 00952389-4 (1 ／ 1)

水質検査結果報告書

The Knights

株式会社 テックコーポレーション 様

1. 検体種類 ＲＯ膜フィルター浸出液 ８０ＧＰＤ１４０８１１００４５１－１ｈｃ
2. 検査目的 給水装置の構造及び材質の基準（末端）
3. 採取場所 日本橋展示場
4. 採取月日 平成 27 年 5 月 2 日 12 時 0 分
5. 収集区分 持込
6. 特記事項
   ※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日 平成 27 年 5 月 2 日 ～ 平成 27 年 5 月 12 日

8. 水質結果

測定項目	測定値	単位	基準値
アミン類	0.01 未満	ｍｇ／ｌ	0.01 以下であること。
	－以下余白－		

9. 判定 上記の検査結果は、水道施設の技術的基準に適合する。
10. 検査方法 平成 9 年厚生省令第 14 号

平成 27 年 5 月 2 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

平成 27 年 5 月 12 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市23水第31-1621号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 〒336-0015
TEL. 048-887-2590(代表) FAX. 048-886-2817
水質検査実施者 関口 和弘

「再生紙を使用しています」

報告番号 00952389-5 (1 ／ 1)

水質検査結果報告書

The Knights

株式会社 テックコーポレーション 様

1. 検体種類 ＲＯ膜フィルター浸出液 ８０ＧＰＤ１４０８１１００４７５－２４ｈ
2. 検査目的 給水装置の構造及び材質の基準（末端）
3. 採取場所 日本橋展示場
4. 採取月日 平成 27 年 5 月 2 日 12 時 0 分
5. 収集区分 持込
6. 特記事項
※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日 平成 27 年 5 月 2 日 ～ 平成 27 年 5 月 12 日

8. 水質結果

測定項目	測定値	単位	基準値
アミン類	0.01 未満	ｍｇ／ｌ	0.01 以下であること。
	－以下余白－		

9. 判定 上記の検査結果は、水道施設の技術的基準に適合する。
10. 検査方法 平成 9 年厚生省令第 14 号

平成 27 年 5 月 2 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

平成 27 年 5 月 12 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市23水第31-1621号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 〒336-0015
TEL. 048-887-2590(代表) FAX. 048-886-2817
水質検査実施者 関口 和弘

「再生紙を使用しています」